ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом 61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом организации лабораторной деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Калимуллина Лилия Флюровна
Сертификат 952DCD7E95791F5F4660606F2C543C65958982AD
Действителен с 12.01.2026 по 07.04.2027
Дата подписания 14.10.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02-00/43016-26 от 14.10.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407) тел: +7 3472299098, email: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru

2. Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д.58
Фактический адрес: Башкортостан Респ, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Рихарда Зорге, д. 58

3. Наименование образца испытаний: Вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОНАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, колодец, Башкортостан респ., м.р-н Благовещенский, с.п. Старонадеждинский сельсовет, с. Ахлыстино, ул. Российская, д. 21
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОНАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, С. СТАРОНАДЕЖДИНО, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.6 К.А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 09.10.2026 13:30 - 13:30

Ф.И.О., должность: Галин Фарит Фанисович Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", Закиров В. Р. Врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН", Тайбугина Г. М. специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.10.2026 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №02-00-06-12-589-2026 от 2 октября 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
Транспортировка в сумке холодильнике Акт отбора от 9 октября 2026 г.
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00/43016-12.14-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»;
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии;
ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатков в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры атомно-абсорбционные, Spectr AA-240FS	AA0906M066
2	Весы лабораторные, ВЛ-224	М304064
3	Системы капиллярного электрофореза, Капель – 105М	2912
4	Система капиллярного электрофореза, «Капель – 205»	2052
5	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 2507
6	Системы капиллярного электрофореза, Капель-105М	2151
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	31834
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7409

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7390
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27531
11	Прибор вакуумного фильтрования , ПВФ-142Б	12550

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7
Лаборатория исследований объектов окружающей среды
Образец поступил 09.10.2026 16:08
дата начала испытаний 09.10.2026 16:23, дата окончания испытаний 14.10.2026 10:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо (Fe)	мг/дм³	0,014±0,004	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	11,4±1,7	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п.4, метод А
3	Марганец (Mn)	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г)
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Сухой остаток	мг/дм³	757±68	Не более 1500	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) п.11.1
6	Цветность	градус цветности	3,23±0,97	Не более 30 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п. 5, метод Б
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± неопределённость, k=2, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
7	Нитраты	мг/дм³	168±17	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
8	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм³	41,3±4,1	Не более 500 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)

Мнения и интерпретации: "Менее" означает, что результат(ы) испытаний (измерений) находи(я)тся ниже нижнего предела количественного определения методики выполнения испытаний (измерений).

Дополнительная информация: градусы цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности
Измерения мутности проводят при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований
Образец поступил 09.10.2026 16:00
дата начала испытаний 09.10.2026 16:30, дата окончания испытаний 14.10.2026 10:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см^3)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8,9
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см^3)	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1, 10.5, 10.6
3	Личинки гельминтов в 50 дм³	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 5.1.3.1
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	32	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	59	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3
6	Ооцисты криптоспоридий в 50 дм³	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 5.1.3.1.2
7	Цисты лямблий в 50 дм³	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 5.1.3.1
8	Кишечные энтерококки	КОЕ/100 см^3	18	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

9	Яйца гельминтов в 50 дм³	-	Не обнаружено	Отсутствие в 50 дм³	МУК 4.2.2314-08 5.1.3.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
_____ К.М. Халиуллина, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 02-00/43016-26 от 14.10.2026

Протокол испытаний № 02-00/43016-26 от 14.10.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)